

## RE: EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP Nº 011/2020 - ESCLARECIMENTO



Ana Karolina Gomes da Silva

Qua, 29/07/2020 16:29

Para: Comissão Central de Licitação

Cc: Neilton Carneiro do Nascimento; Maria Dione Coelho Borges Junqueira



Prezados,

Em atenção aos questionamentos temos a informar:

01- O OBJETO SPLIT PISO TETO DE 30.000/BTUS É INVERTER ? **Não**

02- PODERÁ SER OFERTADO UM SPLIT SUPERIOR A 30.000/BTUS POR EX: 36.000/BTUS? **Não serão aceitos produtos de qualidade inferior ao solicitado.**

03- EXISTE UMA PREFERENCIA DE FABRICANTE ? **Não**

Atenciosamente,

**Ana Karolina Gomes da Silva**  
Gerente Executiva de Engenharia

(91) 99198-8401/4009-4931  
karolina@senaipa.org.br



SistemaFIEPA [www.fiepa.org.br](http://www.fiepa.org.br)

---

**De:** Comissão Central de Licitação <licitacao@sesipa.org.br>

**Enviado:** quarta-feira, 29 de julho de 2020 15:52

**Para:** Ana Karolina Gomes da Silva <karolina@senaipa.org.br>

**Cc:** Neilton Carneiro do Nascimento <neilton@sesipa.org.br>; Maria Dione Coelho Borges Junqueira <dione.junqueira@sesipa.org.br>

**Assunto:** EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP Nº 011/2020 - ESCLARECIMENTO

Prezada,

Boa tarde;

Estamos encaminhando pedido de esclarecimentos para retorno em resposta.

Atenciosamente,

COCEL - Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI DR/PA  
Contatos: (91) 4009-4940 / 4919 / 4980  
E-mail: [licitacao@sesipa.org.br](mailto:licitacao@sesipa.org.br)

---

